

Nachweis

der Dauerfunktionsfähigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens

Prüfbericht 251 34472/2



Auftraggeber **Feuerschutz Team AG**
Kirchstrasse 3

5505 Brunegg/Aargau
Schweiz

Grundlagen

DIN EN 1191 : 2000-08
Fenster und Türen - Dauerfunktionsprüfung

Darstellung



Produkt/Bauart	Zweiflügelige gefälzte Tür aus Holz und Holzwerkstoffen mit transparenter Ausfachung, mit Oberlicht und ohne Seitenteilen
Produktbezeichnung	„FST Drehtüre RS-2 DB Glas Ra-Tür 68 mm“
Öffnungsart	Drehflügeltür
Bedienart	Drücker
lichtes Öffnungsmaß (B x H)	2496 mm x 2500 mm
Baurichtmaß (B x H)	2560 mm x 3190 mm
Material	Holz und Holzwerkstoffe
Besonderheiten	mit transparenten Ausfachung und Oberlicht ohne Oberblende
Wandbauart	in Montageständerwand geprüft

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Dauerfunktionsfähigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens.

Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis

Gültigkeit

Diese Prüfungen ermöglichen keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten und Nachweisen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Prüfbericht umfasst insgesamt 29 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Beurteilung
Anlage 1: Zeichnungen
Anlage 2: Lage der Messpunkte
Anlage 3: Ermittlung der Spaltmaße



Prüfung der selbstschließenden Eigenschaften.

Anzahl der Zyklen: 200.000

ift Rosenheim
31. Juli 2008

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)
Geschäftsfeldleiter
ift Brandschutzzentrum



Gerd Steiner
Prüfingenieur
ift Brandschutzzentrum



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
Deutscher Akkreditierungs Rat
DAP-PL-0808 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-00