

# Nachweis

der Dauerfunktionsfähigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens

Prüfbericht 251 33961/2



Auftraggeber **Feuerschutz Team AG**  
Kirchstrasse 3  
  
5505 Brunegg/Aargau  
Schweiz

## Grundlagen

DIN EN 1191 : 2000-08  
Fenster und Türen - Dauerfunktionsprüfung

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Dauerfunktionsfähigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens.

Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis

## Gültigkeit

Diese Prüfungen ermöglichen keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten und Nachweisen“.


Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Prüfbericht umfasst insgesamt 26 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnisse
  - 4 Beurteilung
- Anlage 1: Zeichnungen  
Anlage 2: Lage der Messpunkte  
Anlage 3: Ermittlung der Spaltmaße

Produkt/Bauart	Einflügelige gefälzte Tür aus Holz und Holzwerkstoffen mit mit Oberlicht und Seitenteilen
Produktbezeichnung	„FST Drehtüre RS-1 DB Confort 68 mm“
Öffnungsart	Drehflügeltür
Bedienart	Drücker
lichtes Durchgangsmaß (B x H)	1250 mm x 2480 mm
Baurichtmaß (B x H)	3385 mm x 3390 mm
Material	Holz und Holzwerkstoffen
Besonderheiten	mit transparenter Ausfuchung, Oberlicht und Seitenteile
Wandbauart	in Stahlumfassungsrahmen geprüft



Prüfung der selbstschließenden Eigenschaften.

Anzahl der Zyklen: 200.000

ift Rosenheim  
31. Juli 2008

  
Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)  
Geschäftsfeldleiter  
ift Brandschutzzentrum



  
Gerd Steiner  
Prüfingenieur  
ift Brandschutzzentrum



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
 Deutscher  
Akkreditierungs  
Rat  
DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-00